

**ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
«ԵԼՔ» ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ  
ՏԻԿԻՆ ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ**

**Հարգելի տիկին Խաչատրյան.**

Ի պատասխան Ձեր՝ 11.09.2017թ. 06/Ե-16 գրության, հայտնում եմ.

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարին ուղղված «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության գործառնական տնօրենի 15.08.2017թ. հ. ԳԳ-7875 գրության Բաբաջանյան հ.63 շենքի բակում ջրահեռացման համակարգի իրականացման խնդիրը տեղում ուսումնասիրվել է ընկերության աշխատակիցների կողմից: Արդյունքում պարզվել է, որ բարձրացված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է կառուցել 40 մ երկարությամբ կոյուղագիծ և վերակառուցել 4 դիտահոր, ինչը մեկ ամսվա ընթացքում կիրականացվի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից:

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**